



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi: **Wypompowania i wywozu wody po opadach atmosferycznych z terenu miasta oraz bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku.**

Zadanie 1: Wypompowanie i wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych

Zadanie 2: Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej.

2. Zamówienie obejmuje:

2.1. Zadanie 1:

- 1) W ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie wypompowania i wywozu wód po opadach atmosferycznych i roztopowych ze studni chłonnych, zbiorników retencyjnych, wpustów deszczowych, rozlewisk, kałuż i miejsc zagrożonych zalewaniem Wykonawca będzie zobowiązany do:
 - a) wypompowania wody po każdym opadzie deszczu z terenu ulic miasta Milanówka, samochodami asenizacyjnymi przystosowanymi do wypompowania wód opadowych ze studni chłonnych, zbiorników retencyjnych, wpustów deszczowych, rozlewisk, kałuż i miejsc zagrożonych zalewaniem zgłoszonych przez Zamawiającego;
 - b) wypompowania wody roztopowej z terenu ulic miasta Milanówka, samochodami asenizacyjnymi przystosowanymi do wypompowania wód ze studni chłonnych, zbiorników retencyjnych, wpustów deszczowych, rozlewisk, kałuż i miejsc zagrożonych zalewaniem zgłoszonych przez Zamawiającego;
 - c) wywozu wypompowanej wody samochodami asenizacyjnymi z terenu miasta Milanówka do kanalizacji deszczowej w ul. Ludnej. Studnie rewizyjne do spuszczenia wody opadowej i roztopowej będą wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy;
- 2) Wykonawca tą część przedmiotu umowy wykona niezwłocznie po zaistnieniu potrzeby na podstawie zgłoszenia (telefonicznego, e-mail, fax) Zamawiającego, co zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę zwrotnie pocztą elektroniczną, a w przypadku gwałtownych opadów Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy bez powiadomienia przez Zamawiającego. Przez **gwałtowne i intensywne opady** Zamawiający przyjmuje opad przekraczający 20mm w ciągu jednego krótkiego opadu atmosferycznego i utrzymywanie się lustra wody na powierzchni pasa drogowego stanowiącego zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego oraz mienia na terenie Milanówka,
- 3) w dniach ustawowo wolnych od pracy i po godzinach pracy Urzędu Miasta Milanówka, Wykonawca przystąpi do wypompowania wód opadowych/roztopowych na podstawie

telefonicznego zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego tj. osoby przez niego wskazanej lub Straży Miejskiej w Milanówku,

- 4) Wykonawca w czasie **max 45 minut** (*rzeczywisty czas wskazany zostanie przez Wykonawcę w ofercie*) przystąpi do wypompowywania wody z terenów miasta po opadach atmosferycznych/wód roztopach od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia,
- 5) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika usług zawierającego, co najmniej:
 - a) datę wykonania usługi;
 - b) miejsce wypompowania/wybrania wody;
 - c) godzinę rozpoczęcia oraz godzinę zakończenia;
 - d) ilość wypompowanej i wywiezionej wody z danego miejsca,
- 6) do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pompowania i wywozu wody Wykonawca będzie zobowiązany do dysponowania min. czterema samochodami asenizacyjnymi o pojemności min. 10-20m³. Zamawiający wymaga, aby w okresie gwałtownych i intensywnych opadów atmosferycznych (*za gwałtowne i intensywne opady atmosferyczne: Zamawiający przyjmuje opad przekraczający 20mm w ciągu jednego krótkiego opadu atmosferycznego i utrzymywanie się lustra wody na powierzchni pasa drogowego stanowiącego zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego oraz mienia na terenie Milanówka*) w celu uniknięcia paraliżu w centrum miasta w ulicach: Warszawska, Krakowska, Piłsudskiego, Kościuszki, Mickiewicza, Królowej Jadwigi, Starodęby, Słowackiego Wykonawca zwiększy ilość samochodów asenizacyjnych do wypompowania i wywozu wód opadowych do pięciu,
- 7) na podstawie 2016 roku Zamawiający szacuje, że w ramach realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wypompowania oraz do wywiezienia ok. 10 000 m³ wody (dane z 2016 r.),
- 8) ilość wypompowanej oraz wywiezionej wody może być większa bądź mniejsza od szacowanej przez Zamawiającego. Rzeczywista ilość wód opadowych/roztopowych zależna będzie od rzeczywistych warunków atmosferycznych.

2.2 Zadanie 2:

- 1) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury odwodnieniowej Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - a) wykonania czyszczenia:
 - wpustów deszczowych,
 - studni chłonnych,
 - studni osadnikowych,
 - rurociągów,
 - separatora substancji ropopochodnych,

- b) wykonania przeglądu separatora substancji ropopochodnych,
- 2) Bieżące czyszczenie studzienek chłonnych i wpustów ulicznych będzie następowało według potrzeb, ponieważ w dużym stopniu jest to uzależnione od czynników atmosferycznych oraz stopnia zanieczyszczenia nawierzchni dróg,
 - 3) Wykonawca będzie realizował tę część przedmiotu umowy na podstawie jednorazowych **Poleceń** Zamawiającego przesyłanych (e-mail, fax), Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zgłoszenia zwrotną pocztą elektroniczną.
 - 4) W *Poleceniach* Zamawiający wskaże urządzenia, które będą przeznaczone do czyszczenia:
 - w **trybie zwykłym** z terminem przystąpienia do 5 dni kalendarzowych i wykonanie w czasie 7 dni kalendarzowych,
 - w **trybie awaryjnym** z terminem przystąpienia do 2 dni kalendarzowych i wykonanie w czasie 1 dnia kalendarzowego,
 - 5) Wykonawca po wykonaniu czyszczenia studni osadnikowych oraz separatora oraz jego przeglądzie przekaze Zamawiającemu dokumenty zgodne z obecnymi przepisami ochrony środowiska,
 - 6) Wykonawca po wykonaniu *Polecenia* zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót w celu dokonania komisyjnego odbioru i spisania protokołu,
 - 7) Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania min. jednym samochodem WUKO przystosowanym do czyszczenia wpustów deszczowych, osadników piasku, studni chłonnych, studni rewizyjnych separatorów oraz rurociągów o średnicy od Ø160mm do Ø800mm.
- 2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania pełną kadrą personelu, jak również zobowiązany będzie do dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym przez cały czas realizowania przedmiotu umowy.
- 2.4. Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą Umową.
- 2.5. Personel Wykonawcy skierowany do realizacji przedmiotu umowy musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy Wykonawcy. W przypadku niespełnienia powyższego warunku przez Wykonawcę, Zamawiający będzie naliczał kary umowne za każdy dzień niespełnienia powyższego warunku.
- 2.6. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą prace, odpowiedzialny będzie Wykonawca.
- 2.7. Wykonawca ma obowiązek stałego monitorowania prognozy pogody jak również stanu dróg gminnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

- 2.8. Wykonawca przez cały czas realizowania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do dysponowania środkami łączności takimi jak: telefon stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax. oraz pocztą internetową, dostępnymi całodobowo.
- 2.9. Wykonawca przystępujący do realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest posiadać niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki techniczne potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.
- 2.10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego typu usług, zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz niniejszą Umową.
- 2.11. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego przekazywania drugiej Stronie informacji, mających wpływ na realizację niniejszej Umowy, aby umożliwić drugiej Stronie podjęcie odpowiednich działań z zachowaniem należytej staranności.

3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia:

- 1) *Zadanie 1:* Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe **w okresach miesięcznych** na podstawie prawidłowo wystawionej faktury;
- 2) *Zadanie 2:* Wykonawca otrzyma wynagrodzenie **miesięczne za faktycznie wykonane w danym miesiącu usługi** ustalone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy i rodzaju czyszczonych urządzeń odwadniających.
- 3) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
- 4) Do każdej miesięcznej faktury, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć sprawozdanie opracowane na podstawie dziennika wykonywania usługi oraz podpisany protokół potwierdzający wykonanie czyszczeń urządzeń odwadniających.

4. Odbiór usług:

- 1) Przedmiotem odbioru jakościowego jest wykonanie zakresu usług określonych w Umowie.
- 2) Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych usług objętych przedmiotem umowy bez uprzedniego informowania Wykonawcy.
- 3) Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w Umowie będzie zbierał również informacje dotyczące jakości wykonanych usług zgłaszane telefonicznie bądź pisemnie od mieszkańców.
- 4) Usługę w zakresie wypompowywania i wywozu wody uznaje się za wykonaną, gdy z miejsc wskazanych przez Zamawiającego bądź po gwałtownych opadach zostaną całościowo usunięte wody opadowe i roztopowe.

- 5) Usługę w zakresie czyszczenia infrastruktury odwodnieniowej uznaje się za wykonaną, po odbiorze jakościowym stwierdzającym prawidłowe wykonanie czyszczeń zgłoszonych przez Zamawiającego.
- 6) W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących jakości wykonanych usług lub też stwierdzenia wad w wykonywaniu przedmiotu umowy (**za wadę** uważa się niewykonanie zakresu prac wskazanego w Poleceniu wykonania Zamawiającego oraz wypompowania wód), Przedstawiciel Zamawiającego będzie każdorazowo sporządzał pisemne notatki służbowe z nieprawidłowego lub wadliwego wykonywania usług: sporządzone notatki służbowe wraz z dokumentacją zdjęciową zostaną przekazane do wiadomości Wykonawcy, wybraną między Stronami drogą komunikacji.