

Spółka Wodna Milanówek
Ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek

Milanówek, dnia 14.01.2016 r.

SWM.630.1.2016

ARCADIS Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

Dotyczy: wniosku o likwidację przyłącza kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na pismo firmy ARCADIS Sp. z o.o. z dnia 04.01.2016 r. dotyczące likwidacji przyłącza kanalizacji deszczowej nr projektu: PLO115.000159 informujemy.

Przyłącze kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe ujmowane wpustem deszczowym zlokalizowanym w najniższym miejscu ul. Dembowskiej. Likwidacja przykanalika deszczowego zlikwiduje jedyne odprowadzenie wód opadowych z ulicy Dembowskiej.

Spółka Wodna Milanówek wyraża zgodę na likwidację ww. przykanalika deszczowego będącego w kolizji wysokościowej z rurociągiem o średnicy DN800mm pod warunkiem zaprojektowania nowego odpływu z istniejącego wpustu deszczowego w ul. Dembowskiej.

Załącznik:

1. Mapa projektowa w skali 1:500

Z poważaniem

SEKRETAŃZ
SPÓŁKI WODNEJ MILANÓWEK

Zbigniew Brzeziński
Zbigniew Brzeziński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gmina Milanówek
3. aa.